



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району)**

ул. Луговая, д.78а, г. Оренбург, 460021
телефон 49-92-26, факс 49-92-14
E-mail: ogpn-oren@mail.ru

30.04.19 № 5/4

на № _____ от _____

Директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества детей
и молодежи»

Т.М. Гриневой

г. Оренбург, ул. Карагандинская 37а
Оренбургская область
460000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 280

**об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения**

“ 30 ” апреля 2019 г.

г. Оренбург
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области младший лейтенант внутренней службы А.П. Павлов рассмотрел материалы на должностное лицо **Гринева Т.М., директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»**

УСТАНОВИЛ:

в ходе осуществления плановой выездной проверки в период с 17.04.2019 по 29.04.2019 во исполнение распоряжения № 245 от 04 апреля 2019 года главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Д.М. Дунаева установлено, что помещения и территория Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (ДООЛ «Ромашка-2», ДООЛ «Чайка»), расположенные по адресу: г. Оренбург, район Дубки, зона отдыха Дубки эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 2, 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, **а именно:**

1. Руководитель организации не обеспечил очистку от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделением от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (п. 72_3 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

2. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние резервуара являющегося источником наружного противопожарного водоснабжения (п. 55 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

3. В зданиях столовой и корпусов, присмно-контрольные приборы не защищены от несанкционированного доступа (ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009);

4. Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения № 6 (п. 481, 482 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

5. На системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) объектов защиты отсутствует проектная документация (п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

6. Ширина эвакуационных выходов непосредственно наружу из здания спальных корпусов 3,4 отряда, менее 1,2 метра (фактически не более 1,12 метра); высота эвакуационного выхода № 2 выполнена менее 1,9 метра (фактически 1,87 метра) (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009);

7. Ширина эвакуационных выходов из помещений спальных корпусов выполнена менее 0,8 метра (фактически 0,68-0,74 метра) (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);

8. Покрытие полов в спальных помещениях корпусов 1,2,3,4 отряда выполнено из материалов с классом пожарной опасности более чем КМ2 (линолеум) (п. 7 ст. 134; таб. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

9. Ширина горизонтальных путей эвакуации (коридор в здании 3,4 отряда) при условии двухстороннего открывании дверей из помещений в коридор выполнена менее 1,2 метра (фактически 0,4 метра) (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.1.1, п. 4.3.4 СП. 1.13130.2009);

10. Ширина горизонтальных путей эвакуации (спальный корпус 2 отряд) в свету менее 1 метра (фактически 0,73 метра) (ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП. 1.13130.2009);

Чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Разработать план и принять меры к устранению выявленных нарушений противопожарных требований норм и правил.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

А.П. Парлов

(расшифровка подписи)

Представление получил

дата, должность, подпись

Ф.И.О.

представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)